

Radomsko dnia 29 października 2021r.

**Zamawiający:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Leszka Czarnego 22  
97-500 Radomsko

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Znak sprawy : 271.2.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych pn. „Wymiana nawierzchni sportowej boiska oraz poilkochwytywów w ramach zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego boiska Orlik przy ul. Rolnej w Radomsku”.

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia II**

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

**Treść zapytania:**

„1. Czy Zamawiający zaakceptuje wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu na poziomie min. 124 N/100mm? Jest to parametr badany w warunkach laboratoryjnych, tak naprawdę nieistotny dla trwałości i jakości trawy. Parametr ten dotyczy montażu i jest określony przez federację FIFA na poziomie min. 75N/100mm.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o grubości włókna monofilowego min. 320 i 350 mikronów oraz włókna fibrylowanego min. 115 mikronów? Taka zmiana nie będzie miała żadnego znaczenia, ponieważ główne włókno monofilowe ma lepsze parametry od wymaganych przez Zamawiającego. Poza tym proponowana nawierzchnia ma wszystkie pozostałe parametry znacznie wyższe, a w szczególności ilość pęczków min. 10 000/m<sup>2</sup> i ilość włókien min. 140 000/m<sup>2</sup>.

Proponowane zmiany nie mają dla Zamawiającego żadnego znaczenia, jeśli chodzi o funkcjonalność i jakość sztucznej trawy. Oczywiście zgadzamy się, że Zamawiający ma prawo opisać nawierzchnię według własnych potrzeb i nie musi uwzględniać wszystkich rodzajów nawierzchni występujących na rynku, ale nasza równoważna nawierzchnia - produkowana w Europie Zachodniej - spełnia większość parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że o jakości trawy stanowi grupa kilku parametrów, a nie jeden lub dwa indywidualne, które wpływają na siebie wzajemnie. Jeżeli Zamawiającemu faktycznie zależy na wyborze najlepszego produktu proporcjonalnie do możliwości budżetowych, to prosimy o nie ograniczanie konkurencyjności i nie zawężanie do jednego producenta trawy, co niewątpliwie doprowadzi także do zawyżonej cenowo Oferty Wykonawcy.

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego z kompletem dokumentów dla systemu nawierzchni (trawa, mata, granulaty) w celu poszerzenia konkurencyjności.”

---

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMSKU

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22

numer telefonu: +44 683 58 44

Adres poczty elektronicznej: [mosir@radomsko.pl](mailto:mosir@radomsko.pl)

Adres strony internetowej Zamawiającego: <http://www.mosir.radomsko.pl/>

# MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMSKU

---

## Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę parametru wytrzymałości łączenia klejonego po starzeniu.

Ad.2. Zamawiający informuje, iż dopuszcza sztuczną trawę o grubości włókna monofilowego min. 320 i 350 mikronów oraz włókna fibrylowanego min. 115 mikronów. Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku przedłożenia raportu dla poziomu minimum FIFA Quality dla pełnego oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa, zasyp, mata).

*W imieniu Zamawiającego*

DYREKTOR  
MOSiR Radomsko  
  
mgr Marek Wyciszkiewicz

---

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMSKU

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22

numer telefonu: +44 683 58 44

Adres poczty elektronicznej: [mosir@radomsko.pl](mailto:mosir@radomsko.pl)

Adres strony internetowej Zamawiającego: <http://www.mosir.radomsko.pl/>