

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Znak sprawy : 271.2.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych pn. „Wymiana nawierzchni sportowej boiska oraz poilkochwyłów w ramach zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego boiska Orlik przy ul. Rolnej w Radomsku”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia III

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytania 1:

„W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi ponownie zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie wytrzymałości łączenia klejonego po starzeniu na poziomie min. 124 N/100mm? Przed starzeniem ten parametr osiąga poziom 151 N/100mm w badaniu. Dotyczy on montażu i jest określony przez federację FIFA na poziomie min. 75N/100mm. Jest to parametr badany w warunkach laboratoryjnych, tak naprawdę nieistotny dla trwałości i jakości trawy.

Proponowana nawierzchnia ma wszystkie pozostałe parametry znacznie wyższe od wymaganych, a w szczególności ilość pęczków min. 10 000/m² i ilość włókien min. 140 000/m². Uzyskała niejednokrotnie certyfikat FIFA Quality Pro, co oznacza jakość na najwyższym poziomie (przykładowy w załączniku).

Prosimy o dopuszczenie produktu równoważnego z kompletem dokumentów dla systemu nawierzchni (trawa, mata, granulat) w celu poszerzenia konkurencyjności.”

Treść zapytania 2:

„Zamawiający w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót określił minimalne wymagania dla nawierzchni ze sztucznej trawy oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

Minimalne wymagania dla wypełnienia w projekcie technicznym są określone w zależności od oferowanego systemu, tj.:

- dla zasypu granulem EPDM z recyklingu: gęstość nasypowa min. 0,6 g/cm³, frakcja 0,8-3,0 mm, kolor ciemnoszary, szary

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMSKU

- dla zasypu granulatem EPDM z produkcji pierwotnej: gęstość nasypowa min. 0,6 g/cm³, frakcja 0,8- 3,0 mm, kolor zielony
- dla zasypu naturalnego (korek): gęstość nasypowa min. 0,09-0,13 g/cm³ lub >0,18 g/cm³, frakcja 1,0-2,0 mm, wypełnienie korkowe nie może posiadać innych domieszek np. w postaci włókien kokosowych czy ziaren ryżu itp.

W Specyfikacji Warunków Zamówienia jest z kolei informacja nt. wypełnienia naturalnego - korek, natomiast brak jest informacji na temat wykazu dokumentów.

Jednocześnie należy podkreślić, iż korek o większej gęstości > 130 kg/m³ jest mniej czysty i będzie miał mniejszą odporność na zużycie. Tego rodzaju boiska są również bardziej szorstkie i istnieje większe ryzyko, że korek zacznie się zagęszczać, przez co może tracić swoje właściwości użytkowe i konieczne będą częstsze zabiegi konserwacyjne (rozluźniające wypełnienie).

Mając na względzie powyższe prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących trawy syntetycznej wskazanych w projekcie technicznym?
2. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania wypełnienia naturalnego (korek) wskazanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia?
3. Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości i odporności na zużycie Zamawiający będzie wymagał zastosowania zasypu naturalnego (korek) o frakcji 1-2 mm i gęstości nasypowej 0,09-0,13 g/cm³ ?”

Odpowiedź:

Zapytanie nr 1 – Zamawiający informuje, iż podtrzymuje swoje stanowisko dot. parametru wytrzymałości łączenia klejonego po starzeniu wyrażone w Wyjaśnieniach treści SWZ II.

Zapytanie nr 2:

Ad.1. Zamawiający informuje, iż wszystkie dokumenty potwierdzające parametry techniczne zaproponowanych materiałów łącznie z badaniami laboratoryjnymi Wykonawca zobowiązany będzie składać przed ich wbudowaniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem zatwierdzenia materiału i dopuszczenia do wbudowania na przedmiotowej inwestycji.

Ad. 2. Zamawiający wskazał w sposób jednoznaczny w treści SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu, że wymagał będzie zastosowania wypełnienia naturalnego (korek).

Ad. 3. Zamawiający wymagał będzie zastosowania zasypu naturalnego o parametrach określonych w dokumentacji technicznej oraz udzielonych Wyjaśnieniach treści SWZ.

W imieniu Zamawiającego

DYREKTOR
MOSiR Radomsko
mgr Marek Wyciszekiewicz

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMSKU

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22

numer telefonu: +44 683 58 44

Adres poczty elektronicznej: mosir@radomsko.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: <http://www.mosir.radomsko.pl/>